


## ZK1a-1P


- 1 zabezpieczenie w przedziale złączowym,
- zestaw na końcu linii lub na jej odcepie,
- 1 bezpośredni pomiar energii,

Dopuszcza się jako równoważne rozwiązanie, w którym dwie szafki jednoprzedszkowe z daszkiem i fundamentem zastępuje się szafką dwuprzedszkową z daszkiem i fundamentem.


WIDOK ZESTAWU  
ZŁĄCZOWO - POMIAROWEGO



ROZMIESZCZENIE APARATÓW



SCHEMAT STRUKTURALNY



**OZNACZENIA:**

- kWh - licznik energii czynnej
- F - zabezpieczenie przeciążeniowe w wykonaniu 3P+N w plombowanej obudowie
- FG - rozłącznik bezpiecznikowy listwowy wielkości '00' 160A z zaciskami typu 'V'
- X - zacisk kablowy typu 'V' do 240 mm<sup>2</sup> z osłoną
- PEN - szyna PEN z zaciskami typu 'V'

Uwaga: Osłonić części czynne w szczególności: szyny fazowe i zaciski kablowe



Zestaw złączowo - pomiarowy ZK1a-1P 1-1

Wytyczne nr 13/2/B/2012 w sprawie standaryzacji zestawów złączowych i złączowo-pomiarowych nN TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Wałbrzychu, Wrocławiu Strona 18 z 41

**Dane techniczne:**

- Napięcie znamionowe izolacji: 500V,
- Napięcie znamionowe pracy: 230/400V,
- Znamionowy prąd ciągły: 160/250/400/630A,
- Stopień ochrony: IP-44,
- Klasa ochronności: II,
- Układ pracy: TN,

 <b>BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</b> Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F ☎/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 E-mail: <a href="mailto:bpie@op.pl">bpie@op.pl</a>			
Rodzaj dokumentacji:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
Inwestor:	Gmina Walce 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18		
Przedmiot zamówienia:	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa we wsi Rozkochów wraz z tranzytem do wsi Walce gm. Walce		
Nazwa opracowania:	Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PZ-1 w m-ści Zabierzów, gm. Walce		
Adres obiektu:	Zabierzów działka nr 669 gm. Walce		
Nazwa rysunku:	<b>Złącze kablowo-pomiarowe (wg standaryzacji TAURON S.A.)</b>		
Projektant/Branża:	<b>Mirosław Rajca</b> Elektryczna	Instal. Elektr. Upr. 83/77/Op Upr. 50/82/Op	
Data opracowania:	Skala: ----- <b>czerwiec 2013</b>	Egz. nr	Rys. nr <b>6.3.</b>
© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu.			